

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

“Обладнання (код ДК 021:2015 - 42500000-4 Охолоджувальне та вентиляційне обладнання)”

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Предмет закупівлі: Обладнання ДК 021:2015 - 42500000-4 Охолоджувальне та вентиляційне обладнання:

Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2023-11-02-006179-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та враховуючи потребу, виходячи з обсягів послуг за минулий період. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 440000,00 грн з ПДВ.

Якісні, технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015 - 42500000-4 - Охолоджувальне та вентиляційне обладнання:

Перелік обладнання:

| №з /п | Найменування товару Технічні характеристики на товар | Од. вим. | Кіл-ть |
|-------|--|----------|--------|
| 1 | Насос з префільтром Hayward EP 200(380V, пф, 22,1m ³ /h*10m, 2HP) | шт | 1 |
| 2 | Панель керування. Автоматика та контроль роботи електрообладнання включаючи електрофурнітуру (комплект) | шт | 1 |
| 3 | Пульт керування FLEX (із можливістю програмування режимів роботи агрегату на тиждень, встановлення температури припливного або витяжного повітря, встановлення швидкості обертання двигунів вентиляторів, індикація захисту пластинчастого теплообмінника від замерзання, індикація аварійних сигналів, індикація температури зовнішнього повітря, повітря в приміщенні, витяжного, припливного повітря, вологості, тиску) | шт | 1 |
| 4 | Станція автоматичного дозування PH s CL з можливістю підключення датчику рівня рідини (з характеристиками: діапазон вимірювань pH: 0-14; діапазон вимірювань Rx: 0 .. +1000 мВ) | шт | 1 |
| 5 | Установка кондиціонування повітря без вмонтованої холодильної установки RIS 1000 PE3.0, яка відповідає вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. №1077), ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-3:2-17. | шт | 1 |

| | | | |
|---|--|----|---|
| 6 | Фільтр Hayward NC780SE2 (22 м3/год, D780) (маса фільтра без піску 38 кг, маса заправки піску 300 кг) | шт | 1 |
| 7 | Ультрафіолетова установка Electro Steriliser UV-C (1*55W, 16m3/h, 50m3) | шт | 1 |

Гарантійні строк експлуатації на запропоновану продукцію повинен складати не менше 12 місяців з дати поставки товару. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати лист із зазначенням гарантійного строку експлуатації на запропонований Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

Переможець повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Для підтвердження надати Довідку (складену в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та скріплену печаткою учасника (у разі її використання), яка підтверджує зазначене вище.

Ціна за одиницю товару повинна бути визначена з урахуванням витрат Учасника на пакування, маркування, доставку товару (завантаження, розвантаження, занесення до приміщення), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, інших витрат. Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження про надання гарантії.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного функціонування кабінету гідрокінезотерапії відділення фізичної терапії, реабілітації та відновного лікування лікарні (з поліклінікою)